

# PRÜFZEUGNIS

## Nr. 120004510.02

Version 01

Aufgrund der in der notifizierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt:

**Einsteckschlösser der Serien „B-21xx“  
und „B-23xx“**

der Firma:

BKS GmbH  
Heidestr. 71  
D – 42549 Velbert

entsprechend der Anforderungen an  
die Schutzwirkung (Tabelle 5)  
**Klasse 6** der europäischen Norm:

EN 12209 :2003 (D) + EN 12209 :2003/AC :2005 (D)  
Schlösser und Baubeschläge; Schlösser – Mechanisch betätigte  
Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren -  
Deutsche Fassung EN 12209:2003

geprüft wurden.

Abschnitt in der Norm	Anforderung	Prüfverfahren	Prüfparameter	Anforderung erfüllt?
5.8.2.1	Seitliche Kraft auf den Schlossriegel (F4)	6.8.2.1	F4 = 10 kN	Ja
5.8.3	Ausschluss des Schlossriegels (L1)	6.8.3	L1 = 20 mm	Ja
5.8.4.1	Gegenkraft (F5) und verbleibender Ausschluss (L2)	6.8.4.1	F5 = 6 kN L2 = 17 mm	ja

Dortmund, 06.10.2015

Im Auftrag



A. Horsthemke (B.Eng.)  
Sachbearbeiterin



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 120004510.01..



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11142-01-06