

Nachweis

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlasten, sowie Bedienkräfte

Prüfbericht GU 21- CEREf-003-01-130320

Adresse Gretsche-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen

Produkt Einflügliges Dreh-/ Drehkippenstertüre mit GU
Systembodenschwelle

Material, System PVC/U - weiß, VEKA-Softline 70 AD

Beschlag UNI-JET D

Außen maß (BxH) 1092mm x 2316mm

Besonderheiten Keine

Klassifizierung:

Bedienkräfte Klasse 1
EN 12217: 2010-11

Luftdurchlässigkeit Klasse 4
EN 12207:1999-11

Schlagregendichtheit Klasse 9A
EN 12208:1999-11

Widerstandsfähigkeit gegen Wind last Klasse C3/B3
EN 12210:1999 + AC:2002

Ditzingen
13.03.2014



Eugen Epp
CE-Projektmanager
Gretsche-Unitas GmbH Baubeschläge




Dieter Pietsch
Prüfer
Gretsche-Unitas GmbH Baubeschläge

Prüfgrundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnorm
Bedienkräfte
EN 12046-1:2003-11
Luftdurchlässigkeit
EN 1026:2000-06
Schlagregendichtheit
EN 1027-2000-06
Widerstandsfähigkeit gegen
Windlasten EN 12211:2000-12

Darstellung



Verwendungshinweise
Dieser GU Prüfnachweis dient als
Referenzprüfung ergänzend zum
Herstellereigenen ITT-Bericht, zur
Austauschbarkeit von, Beschlägen
in Bauelementen nach EN 14351-
1:2006+ A1:2010

Gültigkeit
Die genannten Daten und
Ergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen Prüfkörper.
Die Prüfung der
Leistungseigenschaften
ermöglichen keine Aussage zu
weiteren Leistungs- und
Qualitätseigenschaften des
Prüfkörpers und deren
Konstruktion.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt
14 Seiten
1 Aufgabenstellung
2 Probekörperbeschreibung
3 Prüfungsdurchführung
4 Messergebnisse
5 Probekörperansicht
6 Anlagen